

### Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевого оборудования ООО "Энергии Технологии" за декабрь 2022 года

№ п/п	Вне регламента	Продленная заявка	Перенесенная заявка	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Связанные ремонты	Состояние оборудования по заявке	Территории
1	Нет	Нет	Нет	ТП 60771	Оборудование трансформаторной подстанции	ППР	Текущий ремонт оборудования распределительной трансформаторной подстанции				с отключением	г. Москва, Дмитровское ш., вл. 107
2	Нет	Нет	Нет	РТП-60409	Оборудование трансформаторной подстанции	ППР	Восстановление гидроизоляции строительной части				с отключением	г. Москва, СВАО, р-н Северный, мкр. 2
3	Нет	Нет	Нет	ТП-60766	Оборудование трансформаторной подстанции	ППР	Восстановление гидроизоляции строительной части				с отключением	г. Москва, СВАО, р-н Северный, мкр. 2
4	Да	Нет	Нет	КЛ-20 кВ ПС 68 «Битца» – РП 60403 с1	КЛ-10 кВ	АВР	Ремонт КЛ-10 кВ				с отключением	г. Москва, ул. Старокрымская, вл. 13, адрес ремонта: г. Москва, Проектируемый проезд № 566, вл5
5	Да	Нет	Нет	КЛ 10кВ РТП 60404с.1 - ТП 60727 А	КЛ-10 кВ	АВР	Ремонт КЛ-10 кВ				с отключением	г. Москва, ул. Старокрымская, вл. 13, адрес ремонта: г. Москва, ул. Старокрымская, вл. 13