

**Сведения
о загрузке трансформаторов ООО «Энергии Технологии» по замерам на 20.06.2012 г.**

№ п/п	Наименование ТП	Мощность трансформаторов	Напряжение	Номинальный ток, А			Фактическая нагрузка, А			Фактическая нагрузка, %		
				ВН	СН	НН	ВН	СН	НН	ВН	СН	НН
1.	РТП 11031	кВА	кВ									
		T1 – 1000	10		40	1600						
		T2 – 1000	10		40	1600		9	246			16
		T3 – 1000	10		40	1600						
		T4 – 1000	10		40	1600		9	230			15
		T5 – 1000	10		40	1600						
2.	ТП 26998	T6 – 1000	10		40	1600		9	238			15
		T1 – 1250	10		50	1600		12	370			23
3.	РТП 11038	T2 – 1250	10		50	1600						
		T1 – 1600	10		80	2500		38	1760			70
		T2 – 1600	10		80	2500		38	1760			70
4.	РТП 20106	T3 – 1600	10		80	2500		38	1760			70
		T1 – 1000	10		40	1600		26	1240			77
		T2 – 1000	10		40	1600						
		T3 – 1250	10		50	1600		41	1320			82
		T4 – 1250	10		50	1600		41	1320			82
		T5 – 1250	10		50	1600						
		T6 – 1250	10		50	1600						
		T7 – 1600	10		80	2500		68	1760			70
		T8 – 1600	10		80	2500		63	1705			68
		T9 – 1600	10		80	2500		61	1691			67
		T10 – 1600	10		80	2500						
		T11 – 1600	10		80	2500						
		T12 – 1600	10		80	2500						